

Pionki, dn. 14.02.2020

wszyscy Wykonawcy

IGP 271.04.2020

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą **Modernizacja szkoły na przedszkole w m. Jedlnia** – IGP 271.04.2020*

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843. ) udziela poniżej odpowiedzi na pytanie:

Pyt. 1

Przedmiar robót nie zawiera rozebrania warstw posadzkowych. Czy należy skuć warstwy posadzki, łącznie z chudym betonem?

Odp. 1. Warstwy posadzki należy skuć do poziomu chudego betonu. W projekcie warstwy zaznaczono na przekroju i opisano jako Pg1.

WÓJT GMINY PIONKI  
  
Mirosław Ziółtek