


ANALIZA NASŁONECZNIENIA SAL ZAJĘĆ DLA DZIECI



ANALIZA NASŁONECZNIENIA:

- Analizę nasłonecznienia przeprowadzono dla sal zajęć dla dzieci w przedszkolu na podstawie wymagań art 60pkt 1 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- § 60. 1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w żłobku, przedszkolu i szkole, z wyjątkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 8:00-16:00, natomiast pokoje mieszkalne - w godzinach 7:00-17:00.

okna sal zajęć budynku objętego opracowaniem nie są zacieniane przez budynki sąsiednie w godzinach wskazanych na schemacie jako "czas nasłonecznienia". 60pkt 1 Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

wszystkie sale zjęć dla dzieci mają zapewniony wymagany czas nasłonecznienia w dniach 21 września i 21 marca pomiędzy godziną 8:00-16:00. czas nasłonecznienia sal zajęć > 3 godziny dziennie,