URZĄD GMINY
26-670 PIONKI
ul. Zwycięstwa 6 a
woj. mazowieckie

Pionki, dn. 30.06.2020r.

Wszyscy Wykonawcy

IGP 271.06.2020

dot. Przetargu nieograniczonego pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) udziela poniżej odpowiedzi na pytanie:

Pyt. 1 Zgodnie z ukazanym się w/w postępowaniem nr IGP.271.06.2020 z dnia 2020-06-22 bardzo proszę o sprecyzowanie dokładniejsze dotyczących wagi samochodowej W dokumentacji jest waga i założenia fundamentowe, które są konkretne dla wagi 6x2,5m z pomostem stalowym. W taki fundament nie „wejdzie" waga, ani prefabrykowana, ani stalowo-betonowa, ponieważ wymagają one ok 40 – 50 cm dla postawienia na czujnikach.

Odp. 1 Zamawiający nie stawia wymogu zastosowania pomostu żelbetowego wagi zagłębionej. Pomost wagi musi być zgodny z wymogami wybranego dostawcy oraz o wymiarach podanych w dokumentacji projektowej.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie stalowego pomostu wagi, zgodnie z kartą techniczną wybranego producenta i przy zachowaniu pozostałych parametrów wagi określonych w dokumentacji projektowej.

WÓJT GMINY PIONKI
Mirosław Ziółek

INSPEKTOR
Referatu Inwestycji
i Gospodarki Przestrzennej
mgr Łukasz Sikora