PCA
Polskie Centrum Akredytacji
BADANIA
AB 591

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W RADOMIU
ODDZIAŁ LABORATORYJNY
26-601 Radom, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D
skr. pocz. 31, tel. (48) 34-51-589, fax 33-32-023

Sekcja Laboratoryjna Higieny Komunalnej

Kol. Tomowa

Numer : 852

Egzemplarz: 1/3

Data sporządzenia sprawozdania:
11.09.2019r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY DO SPOŻYCIA

URZĄD GMINY PIONKI
WPŁYNĘŁO 2019 -09- 16 ONIA
L.dz. 4096 Podpis

I Data pobrania / dostarczenia próbki wody: 03.09.2019 r.

II Próbka pobrana przez: PSSE Radom p. A. Grzybowski

III Próbka pobrana zgodnie z: PN-EN ISO 19458:2007, PN-EN ISO 5667-3:2018-08;
PN -ISO 5667-5:2017-10/Ap1:2019-07

IV Rodzaj urządzenia wodnego: wodociąg publiczny uj. Jedlnia

V Cel badania próbki: celem przedłożenia wyników jednostce kontrolującej (obszar regulowany prawnie)

VI Punkt pobrania próbki: PSP – Rozdzielnia Posiłków , parter Jedlnia gm. Pionki

VII Adresat / Zleceniodawca: Gmina Pionki
26-670 Pionki ul. Zwycięstwa 6 A

Wyniki badań fizyko-chemicznych

Lp.	Parametr		Norma / metoda	Wynik	Najwyższa dopuszczalna wartość *	J.m.	Stwierdzenie zgodności wyniku z wymaganiem*
1.	Mętność	A	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	**0,90(±0,23)**[3)]	akceptowalna Zalecany zakres wartości do 1,0	NTU	---
2.	Barwa (Pt)	A	PN-EN ISO 7887:2012 rozdział 7	**10**	---	mg/l	---
				akceptowalna	akceptowalna	---	
3.	Zapach	N	PB.02.HKL wyd. 1 z dn. 18.06.2019 r.	**akceptowalny**	akceptowalny	---	---
4.	Smak	N	PB.03.HKL wyd. 1 z dn. 18.06.2019 r.	**akceptowalny**	akceptowalny	---	---
5.	pH	A	PN-EN ISO 10523:2012	**7,3**	6,5 – 9,5	pH	---
	w temperaturze			**21,6**	---	^{0}C	
6.	Przewodność elektryczna właściwa w 25°C[1)]	A	PN-EN 27888:1999	**539**	2500	µS/cm	---
	w temperaturze			**17,7**	---	^{0}C	

AUTORYZOWAŁ: STARSZY ASYSTENT

Wyniki badań mikrobiologicznych

Lp.	Parametr		Norma / metoda	Wynik j.t.k.	Najwyższa dopuszczalna wartość *	Stwierdzenie zgodności wyniku z wymaganiem*
1.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C / 1ml wody	A	PN-EN ISO 6222 : 2004	**89**	Bez nieprawidłowych zmian2)	---
2.	Bakterie grupy coli / 100 ml wody	A	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	**0**	0	---
3.	Escherichia coli / 100 ml wody	A	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	**0**	0	---
4.	Enterokoki / 100 ml wody	A	PN-EN ISO 7899-2 : 2004	**0**	0	---

AUTORYZOWAŁ: STARSZY ASYSTENT inż. Agata Molik

*- Wymaganie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

A – badanie akredytowane
N – badanie nieakredytowane
jtk – jednostki tworzące kolonie

1) – korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury
2) – zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 100 jtk / 1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, 200 jtk / 1 ml w kranie konsumenta
3) – niepewność rozszerzona przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2

Termin wykonania badań: 03.09.2019r – 06.09.2019r.

Zatwierdził:

KIEROWNIK SEKCJI LABORATORYJNEJ HIGIENY KOMUNALNEJ z up.

Dostarczona próbka nie budzi zastrzeżeń.
Wyniki badania i związana z nimi niepewność odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
Niepewność nie obejmuje etapu pobierania próbek.
Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badań nie może być kopiowane inaczej jak tylko w całości.
Klient ma prawo do zgłoszenia skargi w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
Laboratorium ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu z badań .

KONIEC SPRAWOZDANIA NR 852