PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 591

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W RADOMIU
ODDZIAŁ LABORATORYJNY
26-601 Radom, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D
tel. (48) 34-51-589, fax (48) 33-32-023
e-mail: sekretariat.psse.radom@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-radom
Sekcja Laboratoryjna Higieny Komunalnej

Numer : **1432**
Egzemplarz: 1/3
Data sporządzenia sprawozdania: 20.12.2023r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY DO SPOŻYCIA

I Data pobrania / dostarczenia próbki wody: 12.12.2023 r.

II Próbka pobrana przez: p. P. Kobyliński PSSE Radom

III Próbka pobrana zgodnie z: PN-EN ISO 19458:2007; PN-EN ISO 5667-3:2018-08; PN -ISO 5667-5:2017-10

IV Rodzaj urządzenia wodnego: wodociąg publiczny uj. Augustów

V Cel badania próbki: celem przedłożenia wyników jednostce kontrolującej (obszar regulowany prawnie)

VI Punkt pobrania próbki: Publiczna Szkoła Podstawowa, rozdzielnia posiłków, parter Augustów 102 gm. Pionki

VII Zleceniodawca: PSSE Radom 26-601 Radom ul. gen. Leopolda Okulickiego 9 D

Adresat: Gmina Pionki 26-670 Pionki ul. Zwycięstwa 6a

Wyniki badań fizyko-chemicznych

Lp.	Parametr		Norma / metoda	Wynik (Niepewność)[1)]	Wartość parametryczna*	Jednostka	Stwierdzenie zgodności#
1.	Mętność	A	PN-EN ISO 7027-1: 2016-09	**0,30** (± 24%)	akceptowalna Zalecany zakres wartości do 1,0	NTU	---
2.	Barwa (Pt)	A	PN-EN ISO 7887:2012 rozdział 7	**5** (± 21%)	---	mg/l	---
				akceptowalna	akceptowalna	---	
3.	Zapach	N	PB.02.HKL wyd. 1 z dn. 18.06.2019	**akceptowalny**	akceptowalny	---	---
4.	Smak	N	PB.03.HKL wyd. 1 z dn. 18.06.2019	**akceptowalny**	akceptowalny	---	---
5.	pH	A	PN-EN ISO 10523:2012	**7,6** (± 2,6%)	6,5 – 9,5	pH	---
	w temperaturze			**16,6**	---	^{0}C	
6.	Przewodność elektryczna właściwa w 25°C[2)]	A	PN-EN 27888:1999	**346** (± 2,9%)	2500	µS/cm	---
	w temperaturze			**15,5**	---	^{0}C	

AUTORYZOWAŁ: STARSZY ASYSTENT mgr inż. Renata Mazurkiewicz

Wyniki badań mikrobiologicznych

Lp.	Parametr		Norma / metoda	Wynik j.t.k.	Wartość parametryczna*	Stwierdzenie zgodności#
1.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C / 1ml wody	A	PN-EN ISO 6222 : 2004	**nie wykryto**	Bez nieprawidłowych zmian3)	---
2.	Bakterie grupy coli / 100 ml wody	A	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	**0**	0	---
3.	Escherichia coli / 100 ml wody	A	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	**0**	0	---
4.	Enterokoki / 100 ml wody	A	PN-EN ISO 7899-2 : 2004	**0**	0	---

AUTORYZOWAŁ: STARSZY ASYSTENT
mgr inż. Paweł Grzebuła

* – Wymaganie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

- Stwierdzenie zgodności wyniku z wymaganiami

A – badanie akredytowane
N – badanie nieakredytowane spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
jtk– jednostki tworzące kolonie
1) – niepewność rozszerzona (U) przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. Niepewność nie obejmuje etapu pobierania próbek.
2) – korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury
3) – zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 100 jtk / 1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, 200 jtk / 1ml w kranie konsumenta

Termin wykonania badań: 12.12.2023r. – 15.12.2023r.

Zatwierdził:

Kierownik Sekcji Laboratoryjnej
Higieny Komunalnej
mgr Małgorzata Suskiewicz

Dostarczona próbka nie budzi zastrzeżeń.
Wyniki badania i związana z nimi niepewność odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i badanej próbki.
Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badań nie może być kopiowane inaczej jak tylko w całości.
Klient ma prawo do zgłoszenia skargi.
Laboratorium ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu z badań z wyłączeniem informacji dostarczonych przez Klienta w punktach od I do VII . Informacje te mogą wpływać na ważność uzyskanych wyników.
Zleceniobiorca zapewnia bezstronność i poufność zgodnie z obowiązującą polityką bezstronności i poufności Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomiu.
Dane uzyskane od Klienta w trakcie realizacji zlecenia są traktowane jako informacje poufne.

KONIEC SPRAWOZDANIA NR 1432

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu
www.gov.pl/web/psse-radom
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADOMIU
• tel.: 48 345 15 89 • sekretariat.psse.radom@sanepid.gov.pl • ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D, 26-601 Radom

URZĄD GMINY PIONKI
PIONKI 29 -12- 2023 DNIA
6326
WPŁYNĘŁO

Radom, dnia 21.12.2023r.

HKN.447.OW.661.2023.N

Gmina Pionki
26-670 Pionki
ul. Zwycięstwa 6A

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

na podstawie sprawozdania z badań próbki wody numer 1432 z 20.12.2023r. pobranej w punkcie zgodności tj. Publiczna Szkoła Podstawowa Augustów gm. Pionki w dniu 12.12.2023r. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego stwierdza

przydatność

wody do spożycia w zakresie zbadanych parametrów zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu
z up. mgr inż. Dorota Walczak
Z-ca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a