

Nr sprawy: IOZK.271.23.2025

ZAPYTANIE CENOWE

dla zamówień o wartości od 20.000 zł do nieprzekraczających kwoty 130 000 złotych

Zamawiający:

Gmina Pionki
ul. Zwycięstwa 6a
26-670 Pionki
tel. 48 612 15 14
e-mail: ug@gmina-pionki.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

Agregaty prądotwórcze:

1. Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej silnika 38 kW/50KM z dostawą i montażem – 1 szt.
2. Agregat prądotwórczy o mocy 6 kW – 2 szt.

1. Określenie przedmiotu zamówienia (określenie wielkości lub zakresu zamówienia):

Przedmiotem zamówienia jest zakup Agregatów prądotwórczych:

1. Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej silnika 38 kW/50KM z dostawą i montażem – 1 szt.
2. Agregat prądotwórczy o mocy 6 kW z dostawą – 2 szt.

I. Specyfikacja urządzenia agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej silnika 38 kW/50KM – Urządzenie fabrycznie nowe, parametry minimalne:

1. Parametry silnika i zabezpieczenia:

- Silnik wysokoprężny, 4-surowy;
- Moc znamionowa silnika - 38 kW / 50 KM
- Chłodzony cieczą (Chłodnica)
- Rodzaj paliwa - Diesel (EN 590)
- Pompa wtryskowa
- Silnik z pompą olejową (wymuszone smarowanie)
- Spalanie na poziomie max. 8l/h - 100% mocy, max. 5.0l/h - 50% mocy. (≤ 230 g/kWh)
- Podgrzewacz bloku silnika oraz cieczy chłodzącej
- Rozrusznik elektryczny
- Pomiar obciążenia oraz napięcia na każdej fazie
- Czujnik poziomu oleju, ciśnienia oleju, temperatury wody
- Pomiar poziomu paliwa, napięcia akumulatora, licznik motogodzin
- Możliwość monitoringu stanów pracy agregatu poprzez GSM (Opcjonalnie)
- Funkcja zapłonu samoczynnego
- Ładowanie akumulatorów w czasie postoju – TAK
- Automatyczny system zabezpieczający agregat (asymetria, napięcie, przeciążenie)
- Zbiornik paliwa min. 100 litrów

2. Parametry prądnicy:

- Moc znamionowa - 30 kW (34 kVA)
- Moc maksymalna - 34 kW (42 kVA)
- Sprawność prądnicy [%] - min. 86%

- Nominalny prąd 43.5A / 1 fazę
 - Poziom stabilizacji napięcia [%] - +/- 1
 - Uzwojenia wykonane z miedzi
 - Synchroniczna bezszczotkowa, 50Hz
 - Odkształcenia harmoniczne prądu THD [%]< 3,0
 - Reaktancja X''d [%]11,0
 - Napięcie 400V
 - Zabezpieczenie ABB C50 (DZ47-60)
 - Ochrona [IP] i klasa izolacji - 23 H
3. Parametry obudowy:
- Konstrukcja stalowa wyciszona
 - Platforma absorbująca drgania
 - Łatwy dostęp do płynów eksploatacyjnych
 - Możliwość transportu poprzez wózek paletowy
 - Odporność na warunki atmosferyczne
4. Przegląd urządzenia przez okres 4 lat (1xrok) w cenie urządzenia;
5. Gwarancja na 48 miesięcy
- II. Specyfikacja urządzenia agregatu prądotwórczego (2 szt.) o mocy 6kW każdy - parametry minimalne:
- Fabrycznie nowy
 - Jednofazowy - dopuszcza się agregat trójfazowy pod warunkiem uzyskania pełnej mocy agregatu na jednej fazie
 - Moc agregatu minimum 6 kW
 - Rodzaj paliwa – benzyna bezołowiowa
 - Częstotliwość pracy : 50 Hz
 - Napięcie wyjściowe: 230
 - Stabilizacja napięcia – AVR
 - Praca ciągła minimum 7 godzin
 - Pojemność baku minimum (10 l)
 - Silnik -4 suwowy
 - Moc silnika – dostosowana do mocy prądnicy
 - Nominalna moc prądnicy – 6 kW
 - Liczba gniazd 1 fazowych min. 2
 - Rozruch elektryczny
 - Agregat musi być przystosowany do pracy w warunkach całorocznych
 - Sprzęt objęty gwarancją min. 24 miesiące

2. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia – 20.12.2025 r.

3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Pionki, ul. Zwycięstwa 6A, 26-670 Pionki, tel. 48-612 15 14

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

- Edyta Wietrak, Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel. 603 277 108, e-mail: edyta.wietrak@gmina-pionki.pl

- Przemysław Ingłot, samodzielne stanowisko ds. Informatyki, Obrony, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, tel.(48)612-15-14, e-mail: przemyslaw.inglot@gmina-pionki.pl

4. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- zaakceptują bez zastrzeżeń wszystkie warunki niniejszego Zapytania cenowego.

5. Zawartość oferty.

Oferta Wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:

- ofertę Wykonawcy przygotowaną na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zamówienia

6. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:

- Cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, podatek VAT, brutto.
- Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty – cena 100%
- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert zakwalifikowanych jako nieodrzucone, zawierająca najkorzystniejszą cenę.

7. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:

- ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 13.11.2025 r., do godz. 15.30 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Pionki, ul. Zwycięstwa 6A, 26-670 Pionki w Kancelarii Urzędu osobiście lub pocztą na adres Zamawiającego z napisem „Oferta cenowa na zakup agregatów prądotwórczych” lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: ug@gmina-pionki.pl, o tytule „Oferta cenowa na zakup agregatów prądotwórczych”
- oferta otrzymana przez Zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania,
- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu do jej składania.

8. Termin otwarcia ofert cenowych:

Data 14.11.2025 r. godz. 9.00

9. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:

- 1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu;
- 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia;
- 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
- 4) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia przed upływem składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione;

Załączniki:

- 1) Formularz Oferty
- 2) Projekt umowy

WÓJTA KIEROWNIKA
Urzędu Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Edyta Wietrak

.....
Data i podpis osoby sporządzającej

WÓJT
GMINY PIONKI
Katarzyna Konopska

.....
Data i podpis Kierownika Zamawiającego

1000
1000
1000