URZĄD GMINY
26-670 PIONKI
ul. Zwycięstwa 6 a
woj. mazowieckie

Pionki, dn. 07.07.2020r.

Do wszystkich Wykonawców

IGP 271.06.2020

dot. Przetargu nieograniczonego pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) udziela poniżej odpowiedzi na pytania:

Pyt. 1. Czy Zamawiający zgadza się w § 15 umowy wprowadzić zapis o 2 – krotnym fakturowaniu częściowym za roboty wykonane w 2020r oraz 1 – krotnym fakturowaniu częściowym za roboty wykonane w 2021r. przed złożeniem faktury ?

Ad. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na taki sposób fakturowania.

Pyt. 2 Czy Zamawiający zgadza się i dopuszcza w kryteriach zdolności technicznej lub zawodowej aby oferent podał i udokumentował, że w okresie ostatnich pięciu lat, wykonał minimum 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych bez podania wartości ?

Ad. 2 Zamawiający dokonał zmiany w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ o następującej treści:

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca przedkłada:

1. wykaz potwierdzający **wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej** (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148, 471, 695, 782.) **polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,** o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto (trzysta tysięcy złotych),

Pyt. 3.

Czy Zamawiający może podać i określić w przedmiarze robót oraz w STWIORB zakres robót oraz materiały do oznakowania poziomego na przejściu dla pieszych ?

Ad. 3. Zamawiający zamieścił w załącznikach do przetargu na stronię Zamawiającego STWiORB - **SPECYFIKACJE TECHNICZNĄ WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B-02 OZNAKOWANIE POZIOME** , w pkcie 1.3. podano obmiar.

Pyt. 4 Czy Zamawiający zgadza się i dopuszcza w konstrukcji budowy nawierzchni asfaltowej oraz nawierzchni chodnika zastosowanie warstwy podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa?

Ad. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcji budowy nawierzchni chodnika z zastosowaniem warstwy podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany warstwy podbudowy pomocniczej pod nawierzchnią asfaltową.

Pyt. 5

Czy Zamawiający zgadza się i dopuszcza zastosowanie w odwodnieniu liniowym korytek z tworzywa wzmocnionych włóknem szklanym lub z polimerobetonu w klasie D400 z rusztem żeliwnym?

Ad. 5. Projektant nie wyraża zgody na zastosowanie korytek odwodnienia liniowego wykonanych z tworzywa lub z polimerobetonu.

WÓJT GMINY PIONKI
Mirosława Ziółek

INSPEKTOR
Referatu Inwestycji
i Gospodarki Przestrzennej
mgr Łukasz Sikora