

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W WARSZAWIE
ODDZIAŁ LABORATORYJNY
BADAŃ POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW

Data sporządzenia
sprawozdania z badań:

06-10-2021

00-875 Warszawa, ul. Żelazna 79


tel. 22 620-90-01 w. 677, 678

HKL.9052.1.03930.2021



AB 537

kol. Tolnina



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ POZOSTAŁOŚCI
PESTYCYDÓW NR BP/3914/P/2021

Nazwa i adres zleceniodawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Radomiu,
ul. Gen. Leopolda Okulickiego 9D, 26-601 Radom

Próbkę pobrał/dostarczył: przedstawiciel PSSE

Data przyjęcia próbki do badań: 28.09.2021

Nr laboratoryjny próbki: BP/3914/P/2021

Data wykonania badań: 29.09 - 05.10.2021

Stan próbki w chwili dostarczenia do laboratorium: bez zastrzeżeń

Próbka do czasu rozpoczęcia badań przechowywana była w obniżonej temperaturze

Opis próbki (zgodnie z protokołem pobrania dostarczonym przez klienta):

Nr zlecenia/protokołu: NPP.670.804.2021

Nr próbki: oznakowanie próbki przez próbkobiorcę ZL 04192/2021 / 4/2

Nazwa próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego

Cel badania: próbka nadzorowa - obszar regulowany przepisami prawa

Data pobrania: 27.09.2021

Miejsce i punkt pobrania: Studzienka Wodomierzowa naprzeciw posesji Laski 77, gm. Pionki

Wyniki badań próbki nr: BP/3914/P/2021

L.p.	Oznaczany związek	Wynik	LOQ	Wartość parametryczna	Jednostka
Metodyka PB/PBP-02, wydanie 5 z dnia 03.12.2020					
1.	Badane pestycydy	< LOQ	Tabela 1	0,10*	µg/l
2.	Suma pestycydów	-	-	0,50	µg/l

* Wartość stosuje się do każdego poszczególnego pestycydu. Dla aldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru wartość parametryczna wynosi 0,03 µg/l.

- Wartość parametryczna - najwyższe dopuszczalne stężenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dziennik Ustaw z 2017r. poz. 2294
- Suma pestycydów – suma poszczególnych pestycydów wykrytych i oznaczonych ilościowo zgodnie z rozporządzeniem j.w.
- LOQ - granica oznaczenia ilościowego zastosowanej metody badań
- < LOQ - nie wykryto pestycydu na poziomie równym lub wyższym od LOQ

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Radomiu
6-601 Radom, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D
tel./fax 48 345-15-94; fax 48 333-20-23
NIP 796-20-46-977

Za zgodność
z oryginałem

2021-10-11

Osoba autoryzująca:
starszy asystent
Renata Brańska
mgr Renata Brańska

2021-10-06

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki.

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.



Radom, dnia 11.10.2021r.

HKN.447.OW.376.2021.N

Gmina Pionki
26-670 Pionki, ul. Zwycięstwa 6A

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

na podstawie sprawozdania z badań próbki wody numer BP/3914/P/2021 z 6.10.2021r. pobranej w punkcie zgodności tj. studzienka wodomierzowa naprzeciw posesji Laski 77 gm. Pionki w dniu 27.09.2021r. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego stwierdza

przydatność

wody do spożycia w zakresie zbadanych parametrów zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Radomiu
z up. Władysława Barwicki
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Radomiu