




AB 537

Sprawozdanie z badań **PRÓBKĄ WODY**

Nr HKL 05122/2021



Kol. Tomcina
[Signature]

Data pobrania / dostarczenia próbki **2021.09.27 / 2021.09.28**
Miejsce pobrania próbki **Studzienka Wodomierzowa obok posesji Mireń 24, gm. Pionki**
Pochodzenie próbki **wodociąg publiczny (P)**
Punkt pobrania próbki **Studzienka Wodomierzowa obok posesji Mireń 24, gm. Pionki**
Zleceniodawca **Powiatowa Stacja Sanitarно - Epidemiologiczna w Radomiu**
Próbka pobrana przez **pracownika PSSE w Radomiu**
Cel badania **celem wykorzystania wyników w obszarze regulowanym prawnie**
Badania wykonano w dniach **2021.10.28 - 2021.09.30**
Stan próbki **bez zastrzeżeń**

Dane dostarczone przez klienta wyróżniono kursywą i pogrubionym drukiem

Wyniki badań

Lp.	Oznaczenie	Nr normy/metodyka	Jm	Wynik	Wartość parametryczna **
Wskaźniki chemiczne					
1	Chlorek winylu	PN-EN ISO 15680:2008 (z wył.pkt 6.6.2 i 9.3)	µg/l	<0,10	0,50

** Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294)

Wynik ze znakiem "<.." oznacza wynik poniżej zakresu oznaczalności metody, którą stanowi wartość wpisana za znakiem

Osoba autoryzująca:

Badania fizykochemiczne: **mgr Halina Dąbrowska**
Starszy asystent

Sprawozdanie z badań wygenerowane w systemie elektronicznym z podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym osoby autoryzującej, który jest równoważny z podpisem własnoręcznym.



Radom, dnia 8.10.2021r.

HKN.447.OW.362.2021.N

Gmina Pionki
26-670 Pionki
ul. Zwycięstwa 6A

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

na podstawie sprawozdania z badań próbki wody numer HKL 05122/2021 z 30.09.2021r. pobranej w punkcie zgodności tj. studzienka wodomierzowa obok posesji Mireń 24 gm. Pionki w dniu 27.09.2021r. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego stwierdza

przydatność

wody do spożycia w zakresie zbadanych parametrów zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Radomiu

z up. *Witold Barwicki*
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Radomiu