

18.08.2021 L.dz. 1110

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W WARSZAWIE
ODDZIAŁ LABORATORYJNY
BADAŃ POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW

Data sporządzenia
sprawozdania z badań:

25.08.2021

00-875 Warszawa, ul. Żelazna 79

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RADOMIU
SEKRETARIAT

URZĄD GMINY PIONKI
22-09-2021
WPŁYNEŁO

HKL.9052.1.03143.2021

2021-09-2021
8157



AB 537

SP ... **SPRAWOZDANIE Z BADAŃ POZOSTAŁOŚCI
PESTYCYDÓW NR BP/3130/P/2021**

kol. Tolnoicza
Alh

Nazwa i adres zleceniodawcy: Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Radomiu,
ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D, 26-601 Radom

Próbkę pobrał/dostarczył: przedstawiciel PSSE
Data przyjęcia próbki do badań: 17.08.2021
Nr laboratoryjny próbki: BP/3130/P/2021
Data wykonania badań: 18 - 25.08.2021

Stan próbki w chwili dostarczenia do laboratorium: bez zastrzeżeń
Próbka do czasu rozpoczęcia badań przechowywana była w obniżonej temperaturze

Opis próbki (zgodnie z protokołem pobrania dostarczonym przez klienta):

Nr zlecenia/protokołu: NPP.670.640.2021
Nr próbki: oznakowanie próbki przez próbkobiorcę ZL 03345/2021 /3/4
Nazwa próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego
Cel badania: próbka nadzorowa - obszar regulowany przepisami prawa
Data pobrania: 16.08.2021
Miejsce i punkt pobrania: Mireń 24, gm. Pionki, studzienka wodomierzowa obok posesji Mireń 24

Wyniki badań próbki nr: BP/3130/P/2021

L.p.	Oznaczany związek	Wynik	LOQ	Wartość parametryczna	Jednostka
Metodyka PB/PBP-02, wydanie 5 z dnia 03.12.2020					
1.	Badane pestycydy	< LOQ	Tabela 1	0,10*	µg/l
2.	Suma pestycydów	-	-	0,50	µg/l

* Wartość stosuje się do każdego poszczególnego pestycydu. Dla aldryny, epoksydu heptachloru wartość parametryczna wynosi 0,03 µg/l.

- Wartość parametryczna - najwyższe dopuszczalne stężenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dziennik Ustaw z 2017r. poz. 2294
- Suma pestycydów – suma poszczególnych pestycydów wykrytych i oznaczonych ilościowo zgodnie z rozporządzeniem j.w.
- LOQ - granica oznaczenia ilościowego zastosowanej metody badań
- < LOQ - nie wykryto pestycydu na poziomie równym lub wyższym od LOQ

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna
w Radomiu
26-601 Radom, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D
tel./fax 48 345-15-94; fax 48 333-20-11
NIP 796.20.46.077

zgodność
oryginałem
2021 - no - 15

Osoba autoryzująca:
starszy asystent
mgr Renata Brańska

2021-08-26
Renata Brańska



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADOMIU
POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W RADOMIU
26-601 RADOM, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D
☎ 048 345-15-94, fax 048 333-20-23
e-mail: radom@psse.waw.pl
www.radom.psse.waw.pl

Radom, dnia 15.09.2021r.

HKN.447.OW.322.2021.N

Gmina Pionki
26-670 Pionki
ul. Zwycięstwa 6A

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

na podstawie sprawozdania z badań próbki wody numer BP/3130/P/2021 z 25.08.2021r. pobranej w punkcie zgodności tj. studzienka wodomierzowa obok posesji Mireń 24 gm. Pionki w dniu 16.08.2021r. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego stwierdza

przydatność

wody do spożycia w zakresie zbadanych parametrów zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Radomiu

z up. *Witold Barwicki*
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Radomiu